

Kontaktperson RISE

Lovise Sjöqvist

Samhällsbyggnad

+46 10 516 68 85

lovise.sjoqvist@ri.se

Datum

2025-12-15

Beteckning

O100634-1345881-02

Sida

1 (2)

Heidelberg Materials Cement Sverige AB

Box 47210

100 74 STOCKHOLM

Intyg om moderat värmeutveckling (MH) enligt SS 134202:2021, låg alkalitet (LA) enligt SS 134203:2025 och nationell sulfatresistens (NSR) enligt SS 134204:2025

Utfärdat för

Heidelberg Materials Cement Sverige AB

Box 47210, SE-100 74 Stockholm, Sverige

Organisationsnummer: 556013-5864

Tel: +46 (0)8 625 68 00

E-post: info.cement.swe@heidelbergmaterials.com

Hemsida: <https://cement.heidelbergmaterials.se/>

Produktbeskrivning

Portlandcement CEM II/A-V 42,5 N Slite, certifikatsnummer 0402 – CPR – SC1082-14 som uppfyller kraven i SS-EN 197-1:2011.

Produkttypens unika identifikationskod

Portland-flygaskecement EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 N – Slite

Beteckning enligt SS 134202, SS 134203 och SS 134204

Portland-flygaskecement CEM II/A-V 42,5 N – MH/LA/NSR – Slite

Avsedd användning

Beredning av betong, murbruk, injekteringsbruk etc.

Verifiering

Produkten har verifierats mot kraven för:

- Moderat värmeutveckling (MH) enligt SS 134202:2021
(värmeutveckling ≤ 320 J/g at 7 dagar, karakteristiskt värde, bestämt enligt SS-EN 196-11:2019)
- Låg alkalitet (LA) enligt SS 134203:2025
(karakteristiskt värde av $\text{Na}_2\text{O}_{\text{eq}}$ i Portland klinker cement är $\leq 0,6$ %)
- Nationell sulfatresistens (NSR) enligt SS 134204:2025
(SO_3 halt i cement $\leq 3,0$ %, karakteristiskt värde C_3A halt i Portland klinker cement ≤ 3 %, karakteristiskt värde)

RISE Research Institutes of Sweden AB

Postadress

Box 857

501 15 BORÅS

Besöksadress

Brinellgatan 4

504 62 Borås

Tfn / Fax / E-post

010-516 50 00

033-13 55 02

info@ri.se

Konfidentialitetsnivå

K2 - Intern

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte RISE AB i förväg skriftligen godkänt annat.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas under 2026 av RISE Research Institutes of Sweden AB som är ett organ anmält för produktcertifiering enligt SS-EN 197-1. Kontrollen genomförs av RISE Infrastruktur och betongbyggande. I kontrollen ingår även utvärdering av provning (genomförd av RISE och Heidelberg Materials Cement Sverige AB) av värmeutveckling och sulfat-halt (som SO_3) på stickprov av cement, uttagna av RISE sex gånger per år. Verifieringen av alkalihalt och C_3A -halt utförs baserat på tillverkarens dokumenterade egenkontroll och bestäms inte på stickproven, eftersom dessa krav, enligt standarderna, är relaterade till Portlandcementklinkern.

Tillverkningsställe

Innehavare: Heidelberg Materials Cement Sverige AB
Tillverkning: Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Slite

Bedömningsunderlag

Dokument från RISE AB:

- Rapport P120889-08 SL daterad 2024-11-05 (provningsrapport för 2024)
- Rapport P120889-10 SL daterad 2025-01-23 (provningsrapport för 2024)
- Rapport P120889-12 SL daterad 2025-02-17 (provningsrapport för 2024)
- Rapport P124270-02 SL daterad 2025-10-09 rev (provningsrapport för 2025)
- Rapport P124270-04 SL daterad 2025-10-09 rev (provningsrapport för 2025)
- Rapport P124270-06 SL daterad 2025-10-09 rev (provningsrapport för 2025)
- Rapport P124270 utv 1 SLFA daterad 2025-10-08 rev (utvärdering för 2024/2025)

Dokument från Heidelberg Materials Cement Sverige AB:

- Dokumenterad egenkontroll från juli 2024 till juni 2025
- Tillverkarens resultat på stickprov tagna under 2024/2025 (sex stycken)

Intygande

Produkten, bedöms uppfylla kraven på moderat värmeutveckling (MH) enligt SS 134202:2021, låg alkalitet (LA) enligt SS 134203:2025, nationell sulfatresistens (NSR) enligt SS 134204:2025 samt kraven på övervakande kontroll i AMA Anläggning 23 kapitel EBE 1.

Kommentarer

Produkten är CE-märkt, prestandadeklaration Nr 0402-DoP-SE13-SC1082-14 daterad 2023-12-19, och uppfyller kraven i SS-EN 197-1:2011 och SS-EN 197-2:2000.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-12-31

RISE Research Institutes of Sweden AB
Infrastruktur och betongbyggande - Materiallab

Utfärdat av

Lovise Sjöqvist

Verifikat

Dokument-ID 09222115557565009280

Dokument

Anl FA Slite sv 2026

Huvuddokument

2 sidor

Startades 2025-12-15 15:46:23 CET (+0100) av Lovise

Sjöqvist (LS)

Färdigställt 2025-12-15 15:49:32 CET (+0100)

Signerare

Lovise Sjöqvist (LS)

RISE Research Institutes of Sweden AB

Org. nr 556464-6874

lovise.sjoqvist@ri.se

+46 10 516 68 85



Signerade 2025-12-15 15:49:32 CET (+0100)

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

